



Број:

Датум: 23.06.2020.

Предмет: Измена 1 конкурсне документације

Веза: Конкурсна документација за јавну набавку бр. **ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. **ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи**, заводни број 8726 од 18.06.2020., на следећи начин:

I Мења се Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2: **ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА**, Партија 27: Канализационе коруговане цеви и фазонски комади од полипропилена који је гласио:

”

Образац III-1.2

ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

Јавна набавка бр. ВВ 16/2020

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
Партија 6: ШАХТ ПОКЛОПЦИ					
6.1	Поклопци за водоводну мрежу				
6.1.1	600x600 mm носивости 40 t – за воду	комад	35		
6.2	Поклопци за канализациону мрежу				
6.2.1	D 600 mm носивости 40 t – за канализацију	комад	480		
6.2.2	D 600 mm тежине 40 kg – лаки поклопци	комад	35		
6.3	Сливничка решетка за атмосферску канализацију (за Гајгерове сливнике)				
6.3.1	400x400 mm носивости 40 т, овални - за Гајгерове сливнике	комад	130		
6.3.2	400x400 mm носивости 40 т, равна - за Гајгерове сливнике	комад	20		
Партија 8: ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 С8 ЗА ВОДУ D 20-560 mm					
8.1	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=20 mm	m	100		
8.2	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=25 mm	m	500		

8.3	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=32 mm	m	10,000		
8.4	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=40 mm	m	800		
8.5	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=50 mm	m	400		
8.6	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=63 mm	m	400		
8.7	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=75 mm	m	100		
8.8	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=90 mm	m	2,500		
8.9	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=110 mm	m	25,000		
8.10	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=160 mm	m	4,000		
8.11	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=200 mm	m	750		
8.12	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=225 mm	m	300		
8.13	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=315 mm	m	500		
8.14	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=400 mm	m	500		
8.15	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=450 mm	m	500		
8.16	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=560 mm	m	300		
Партија 9: ЦЕВИ ОД НЕОМЕКШАНОГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ПВЦ Серија С 20 d= 160-500 mm					
9.1	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 4,00 m	m	250		
9.2	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 2,00 m	m	450		
9.3	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 1,00 m	m	100		
9.4	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 3,00 m	m	1,350		
9.5	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 2,00 m	m	1,350		
9.6	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 3,00 m	m	100		
9.7	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 2,00 m	m	100		
9.8	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 3,00 m	m	350		
9.9	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 2,00 m	m	350		
9.10	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 3,00 m	m	200		
9.11	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 2,00 m	m	200		
9.12	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 3,00 m	m	100		
9.13	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 2,00 m	m	100		
Партија 15: БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (КИНЕТЕ И ПРСТЕНОВИ)					
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø300 мм	комад	750		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø400 мм	комад	20		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1000 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	35		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1500 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	5		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1200/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1400/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	20		

	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1600/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм	комад	120		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм са отвором Ø200 мм	комад	120		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/250 мм	комад	80		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/500 мм	комад	2500		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/1000 мм	комад	20		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1000 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1000 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски купасти завршник Ø1000/Ø600/600 мм	комад	80		
	Једноструко армирана цев Ø600/2500 мм	комад	600		
	Једноструко армирана цев Ø800/2500 мм	комад	500		
	Једноструко армирана цев Ø1000/2500 мм	комад	400		

Партија 20: АРМИРАНО-БЕТОНСКА ПЛОЧА СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

20.1	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац 1200x1200x200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	10		
20.2	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац Ø1300/200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	400		
20.3	Армирано-бетонска плоча 1200x1200x200 мм (доња плоча)	комад	5		
20.4	Армирано-бетонска плоча Ø800 мм, d=50 мм (горња плоча)	комад	30		
20.5	Армирано-бетонска плоча Ø1460/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	40		
20.6	Армирано-бетонска плоча Ø1700/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	8		
20.7	Армирано-бетонска плоча Ø1940/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	30		
Партија 27: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА					
27.1	Канализационе коруговане цев и фазонски комади од полипропилена				
27.1.1	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m	m	1,600		
27.1.2	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m	m	8,000		
27.1.3	PP DN= 300 mm дужине 6,00 m	m	2,500		
27.1.4	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.5	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.6	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m	m	1,000		
27.1.7	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m	m	500		
27.2	Спојнице за канализационе коруговане цев од полипропилена				
27.2.1	Спојница, PP DN1/DN2 - 200/200 mm	комад	72		
27.2.2	Спојница, PP DN1/DN2 - 250/250 mm	комад	360		
27.2.3	Спојница, PP DN1/DN2 - 300/300 mm	комад	120		
27.2.4	Спојница, PP DN1/DN2 - 400/400 mm	комад	100		
27.2.5	Спојница, PP DN1/DN2 - 500/500 mm	комад	88		
27.2.6	Спојница, PP DN1/DN2 - 600/600 mm	комад	48		
27.2.7	Спојница, PP DN1/DN2 - 800/800 mm	комад	22		
Крајње одредиште испоруке: - ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33. - Градилиште - место уградње предметних добара		УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:			
		ПДВ ____ %			
		УКУПНО СА ПДВ – ОМ:			

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2: ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА, Партија 27: Канализационе коруговане цеви и фазонски комади од полипропилена сада гласи:

Образац III-1.2

ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

Јавна набавка бр. ВВ 16/2020

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
Партија 6: ШАХТ ПОКЛОПЦИ					
6.1	Поклопци за водоводну мрежу				
6.1.1	600x600 mm носивости 40 t – за воду	комад	35		
6.2	Поклопци за канализациону мрежу				
6.2.1	D 600 mm носивости 40 t – за канализацију	комад	480		
6.2.2	D 600 mm тежине 40 kg – лаки поклопци	комад	35		
6.3	Сливничка решетка за атмосферску канализацију (за Гајгерове сливнике)				
6.3.1	400x400 mm носивости 40 т, овални - за Гајгерове сливнике	комад	130		
6.3.2	400x400 mm носивости 40 т, равна - за Гајгерове сливнике	комад	20		
Партија 8: ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 С8 ЗА ВОДУ D 20-560 mm					
8.1	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=20 mm	m	100		
8.2	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=25 mm	m	500		
8.3	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=32 mm	m	10,000		
8.4	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=40 mm	m	800		
8.5	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=50 mm	m	400		
8.6	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=63 mm	m	400		
8.7	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=75 mm	m	100		
8.8	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=90 mm	m	2,500		
8.9	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=110 mm	m	25,000		
8.10	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=160 mm	m	4,000		
8.11	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=200 mm	m	750		
8.12	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=225 mm	m	300		
8.13	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=315 mm	m	500		

8.14	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =400 mm	m	500		
8.15	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =450 mm	m	500		
8.16	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =560 mm	m	300		
Партија 9: ЦЕВИ ОД НЕОМЕКШАНОГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ПВЦ Серија С 20 d= 160-500 mm					
9.1	УКН-ПВЦ d= 160 mm , дуж. 4,00 m	m	250		
9.2	УКН-ПВЦ d= 160 mm , дуж. 2,00 m	m	450		
9.3	УКН-ПВЦ d= 160 mm , дуж. 1,00 m	m	100		
9.4	УКН-ПВЦ d= 200 mm , дуж. 3,00 m	m	1,350		
9.5	УКН-ПВЦ d= 200 mm , дуж. 2,00 m	m	1,350		
9.6	УКН-ПВЦ d= 250 mm , дуж. 3,00 m	m	100		
9.7	УКН-ПВЦ d= 250 mm , дуж. 2,00 m	m	100		
9.8	УКН-ПВЦ d= 315 mm , дуж. 3,00 m	m	350		
9.9	УКН-ПВЦ d= 315 mm , дуж. 2,00 m	m	350		
9.10	УКН-ПВЦ d= 400 mm , дуж. 3,00 m	m	200		
9.11	УКН-ПВЦ d= 400 mm , дуж. 2,00 m	m	200		
9.12	УКН-ПВЦ d= 500 mm , дуж. 3,00 m	m	100		
9.13	УКН-ПВЦ d= 500 mm , дуж. 2,00 m	m	100		
Партија 15: БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (КИНЕТЕ И ПРСТЕНОВИ)					
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø300 мм	комад	750		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø400 мм	комад	20		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1000 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	35		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1500 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	5		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1200/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1400/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	20		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1600/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм	комад	120		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм са отвором Ø200 мм	комад	120		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/250 мм	комад	80		

	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/500 мм	комад	2500		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/1000 мм	комад	20		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1000 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1000 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1500 мм	комад	10		
	Префабриковани армирано-бетонски купасти завршник Ø1000/Ø600/600 мм	комад	80		
	Једноструко армирана цев Ø600/2500 мм	комад	600		
	Једноструко армирана цев Ø800/2500 мм	комад	500		
	Једноструко армирана цев Ø1000/2500 мм	комад	400		

Партија 20: АРМИРАНО-БЕТОНСКА ПЛОЧА СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

20.1	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац 1200x1200x200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	10		
20.2	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац Ø1300/200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	400		
20.3	Армирано-бетонска плоча 1200x1200x200 мм (доња плоча)	комад	5		
20.4	Армирано-бетонска плоча Ø800 мм, d=50 мм (горња плоча)	комад	30		
20.5	Армирано-бетонска плоча Ø1460/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	40		
20.6	Армирано-бетонска плоча Ø1700/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	8		

20.7	Армирано-бетонска плоча Ø1940/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	30		
Партија 27: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА					
27.1	Канализационе коруговане цев и фазонски комади од полипропилена				
27.1.1	ПП DN/ID= 200 mm, дужине 6,00 m	m	1,600		
27.1.2	ПП DN/ID = 250 mm, дужине 6,00 m	m	8,000		
27.1.3	ПП DN/ID = 300 mm дужине 6,00 m	m	2,500		
27.1.4	ПП DN/ID = 400 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.5	ПП DN/ID = 500 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.6	ПП DN/ID = 600 mm, дужине 6,00 m	m	1,000		
27.1.7	ПП DN/ID = 800 mm, дужине 6,00 m	m	500		
27.2	Спојнице за канализационе коруговане цев од полипропилена				
27.2.1	Спојница, ПП DN1/ID – 200 mm	комад	72		
27.2.2	Спојница, ПП DN1/ID – 250 mm	комад	360		
27.2.3	Спојница, ПП DN1/ID - 300 mm	комад	120		
27.2.4	Спојница, ПП DN1/ID - 400 mm	комад	100		
27.2.5	Спојница, ПП DN1/ID - 500 mm	комад	88		
27.2.6	Спојница, ПП DN1/ID - 600 mm	комад	48		
27.2.7	Спојница, ПП DN1/ID - 800 mm	комад	22		
Крајње одредиште испоруке: - ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33. - Градилиште - место уградње предметних добара		УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:			
		ПДВ ____ %			
		УКУПНО СА ПДВ – ОМ:			

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

”

II Мења се Део **III** Конкурсне документације, Образац **III-1.3: ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**, Партија **27: Канализационе коруговане цев и фазонски комади од полипропилена** који је гласио:

„ **Партија 27 : КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД**

ПОЛИПРОПИЛЕНА

1. ОПШТЕ

Полипропиленске коруговане цеви за уличну канализацију, прстенасте крутости $CH \geq 8 \text{ kN/m}^2$, номиналног пречника ДН 160, 200, 250, 315, 400, 500, 600, 800 и 1000 мм у дужинама од по 6 м.

Све цеви од полипропилена (ПП) за уличну фекалну канализацију, обухваћене овом партијом морају бити првокласне, кружног попречног пресека, подједнаке дебљине, без вишка материјала (пуцни), шупљина у материјалу и других недостатака, а хемијска и механичка својства материјала од којих се цеви и спојни елементи израђују морају да одговарају условима у којима ће се користити.

Материјали који су у контакту са водом не смеју бити токсични и не смеју утицати на квалитет отпадне воде која се одводи на Централно градско постројење за пречишћавање отпадних вода. Испоручилац има обавезу, када то представник купца захтева, да обезбеди анализу материјала коју је извршио произвођач.

Поред цеви, испоручују се и спојнице за спајање цеви на местима на којима то није могуће учинити уз помоћ натичног наглавка. Спојнице се испоручују са припадајућим заптивним гуменим прстеновима.

2. ЦЕВИ

2.1 Облик цеви

Цеви за уличну канализацију се испоручују са натичним наглавком.

Цеви морају бити израђене у складу са стандардом СРПС ЕН 13476-1, СРПС ЕН 13476-2 и СРПС ЕН 13476-3.

2.2 Заптивни елементи

Заптивни прстенови се примењују при спајању цеви и спојних елемената. Облик и мере заптивних прстенова зависе од типа жлеба у наглавку.

2.3 Гумени заптивни прстенови не смеју садржавати супстанце (нпр. омекшиваче) који могу штетно утицати на ПП – цев и / или спојни елемент.

2.4 Заптивни гумени прстенови за канализацију морају испунити одредбе квалитета утврђене у стандарду СРПС Г. Ц2. 021.

2.5 Услови квалитета споја:

При испитивању спој мора да издржи без цурења све притиске до укључиво 0,5 бар.

3. ИСПОРУКА

Цеви и фазонски комади се испоручују комплет са гуменим прстеновима,

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Део III Конкурсне документације, Образац III-1.3: ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, Партија 27: Канализационе коруговане цеви и фазонски комади од полипропилена сада гласи:

„Партија 27 : КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА

1. ОПШТЕ

Полипропиленске коруговане цеви за уличну канализацију, прстенасте крутости $CH \geq 8 \text{ kN/m}^2$, номиналног пречника DN/ID 200, 250, 300, 400, 500, 600 и 800 мм у дужинама од по 6 м.

Све цеви од полипропилена (ПП) за уличну фекалну канализацију, обухваћене овом партијом морају бити првокласне, кружног попречног пресека, подједнаке дебљине, без вишка материјала (пуцни), шупљина у материјалу и других недостатака, а хемијска и механичка својства материјала од којих се цеви и спојни елементи израђују морају да одговарају условима у којима ће се користити.

Материјали који су у контакту са водом не смеју бити токсични и не смеју утицати на квалитет отпадне воде која се одводи на Централно градско постројење за пречишћавање отпадних вода. Испоручилац има обавезу, када то представник купца захтева, да обезбеди анализу материјала коју је извршио произвођач.

Поред цеви, испоручују се и спојнице за спајање цеви на местима на којима то није могуће учинити уз помоћ натичног наглавка. Спојнице се испоручују са припадајућим заптивним гуменим прстеновима.

2. ЦЕВИ

2.1 Облик цеви

Цеви за уличну канализацију се испоручују са натичним наглавком.

Цеви морају бити израђене у складу са стандардом СРПС ЕН 13476-1, СРПС ЕН 13476-2 и СРПС ЕН 13476-3.

2.2 Заптивни елементи

Заптивни прстенови се примењују при спајању цеви и спојних елемената. Облик и мере заптивних прстенова зависе од типа жлеба у наглавку.

2.3 Гумени заптивни прстенови не смеју садржавати супстанце (нпр. омекшиваче) који могу штетно утицати на ПП – цев и / или спојни елемент.

2.4 Заптивни гумени прстенови за канализацију морају испунити одредбе квалитета утврђене у стандарду СРПС Г. Ц2. 021.

2.5 Услови квалитета споја:

При испитивању спој мора да издржи без цурења све притиске до укључиво 0,5 бар.

3. ИСПОРУКА

Цеви и фазонски комади се испоручују комплет са гуменим прстеновима,

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац. „

III Мења се Део V Конкурсне документације, Образац V: ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ, Партија 27: Канализационе коруговане цеви и фазонски комади од полипропилена који је гласио:

„

Образац V

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој **обавезно** унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Р.бр.	Назив партије / позиције	Тип/Фабричка ознака	Назив и адреса произвођача
Партија 6: ШАХТ ПОКЛОПЦИ			
6.1	Поклопци за водоводну мрежу		
6.1.1	600x600 mm носивости 40 t – за воду		
6.2	Поклопци за канализациону мрежу		
6.2.1	D 600 mm носивости 40 t – за канализацију		
6.2.2	D 600 mm тежине 40 kg – лаки поклопци		
6.3	Сливничка решетка за атмосферску канализацију (за Гајгерове сливнике)		
6.3.1	400x400 мм носивости 40 т, овална - за Гајгерове сливнике		
6.3.2	400x400 мм носивости 40 т, равна - за Гајгерове сливнике		
Партија 8: ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 С8 ЗА ВОДУ D 20-560 mm			
8.1	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =20 mm		
8.2	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =25 mm		
8.3	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =32 mm		
8.4	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =40 mm		
8.5	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =50 mm		
8.6	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =63 mm		
8.7	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =75 mm		
8.8	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =90 mm		
8.9	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =110 mm		
8.10	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =160 mm		
8.11	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =200 mm		
8.12	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =225 mm		
8.13	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =315 mm		
8.14	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =400 mm		
8.15	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =450 mm		
8.16	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =560 mm		
Партија 9: ЦЕВИ ОД НЕОМЕКШАНОГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ПВЦ Серија С 20 d= 160-500 mm			
9.1	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 4,00 m		
9.2	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 2,00 m		
9.3	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 1,00 m		
9.4	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 3,00 m		
9.5	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 2,00 m		
9.6	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 3,00 m		

9.7	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 2,00 m		
9.8	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 3,00 m		
9.9	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 2,00 m		
9.10	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 3,00 m		
9.11	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 2,00 m		
9.12	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 3,00 m		
9.13	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 2,00 m		
Партија 15: БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (КИНЕТЕ И ПРСТЕНОВИ)			
5.1	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø300 мм		
5.2	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø400 мм		
5.3	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1000 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм		
5.4	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1500 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм		
5.5	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1200/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм		
5.6	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1400/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм		
5.7	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1600/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм		
5.8	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм		
5.9	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм са отвором Ø200 мм		
5.10	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/250 мм		
5.11	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/500 мм		
5.12	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/1000 мм		
5.13	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/500 мм		
5.14	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1000 мм		
5.15	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1500 мм		
5.16	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/500 мм		

5.1 7	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1000 мм		
5.1 8	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1500 мм		
5.1 9	Префабриковани армирано-бетонски купаста завршник Ø1000/Ø600/600 мм		
5.2 0	Једноструко армирана цев Ø600/2500 мм		
5.2 1	Једноструко армирана цев Ø800/2500 мм		
5.2 2	Једноструко армирана цев Ø1000/2500 мм		
Партија 20: АРМИРАНО-БЕТОНСКА ПЛОЧА СА МЕТАЛНИМ РАМОМ			
20.1	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац 1200x1200x200 мм (горња, растеретна плоча)		
20.2	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац Ø1300/200 мм (горња, растеретна плоча)		
20.3	Армирано-бетонска плоча 1200x1200x200 мм (доња плоча)		
20.4	Армирано-бетонска плоча Ø800 мм, d=50 мм (горња плоча)		
20.5	Армирано-бетонска плоча Ø1460/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)		
20.6	Армирано-бетонска плоча Ø1700/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)		
20.7	Армирано-бетонска плоча Ø1940/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)		
Партија 27: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА			
27.1	Канализационе коруговане цев и фазонски комади од полипропилена		
27.1.1	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m		
27.1.2	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m		
27.1.3	PP DN= 300 mm дужине 6,00 m		
27.1.4	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m		
27.1.5	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m		
27.1.6	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m		
27.1.7	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m		
27.2	Спојнице за канализационе коруговане цев и од полипропилена		
27.2.1	Спојница, PP DN1/DN2 - 200/200 mm		
27.2.2	Спојница, PP DN1/DN2 - 250/250 mm		

27.2.3	Спојница, PP DN1/DN2 - 300/300 mm		
27.2.4	Спојница, PP DN1/DN2 - 400/400 mm		
27.2.5	Спојница, PP DN1/DN2 - 500/500 mm		
27.2.6	Спојница, PP DN1/DN2 - 600/600 mm		
27.2.7	Спојница, PP DN1/DN2 - 800/800 mm		

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

”

Део V Конкурсне документације, Образац V: ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ , Партија 27: Канализационе коруговане цеви и фазонски комади од полипропилена, сада гласи:

”

Образац V

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој **обавезно** унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Р.бр.	Назив партије / позиције	Тип/Фабричка ознака	Назив и адреса произвођача
Партија 6: ШАХТ ПОКЛОПЦИ			
6.1	Поклопци за водоводну мрежу		
6.1.1	600x600 mm носивости 40 t – за воду		
6.2	Поклопци за канализациону мрежу		
6.2.1	D 600 mm носивости 40 t – за канализацију		
6.2.2	D 600 mm тежине 40 kg – лаки поклопци		
6.3	Сливничка решетка за атмосферску канализацију (за Гајгерове сливнике)		
6.3.1	400x400 mm носивости 40 т, овална - за Гајгерове сливнике		
6.3.2	400x400 mm носивости 40 т, равна - за Гајгерове сливнике		
Партија 8: ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 С8 ЗА ВОДУ D 20-560 mm			
8.1	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =20 mm		

8.2	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =25 mm		
8.3	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =32 mm		
8.4	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =40 mm		
8.5	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =50 mm		
8.6	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =63 mm		
8.7	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =75 mm		
8.8	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =90 mm		
8.9	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =110 mm		
8.10	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =160 mm		
8.11	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =200 mm		
8.12	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =225 mm		
8.13	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =315 mm		
8.14	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =400 mm		
8.15	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =450 mm		
8.16	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D =560 mm		
Партија 9: ЦЕВИ ОД НЕОМЕКШАНОГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ПВЦ Серија С 20 d= 160-500 mm			
9.1	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 4,00 m		
9.2	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 2,00 m		
9.3	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 1,00 m		
9.4	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 3,00 m		
9.5	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 2,00 m		
9.6	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 3,00 m		
9.7	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 2,00 m		
9.8	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 3,00 m		
9.9	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 2,00 m		
9.10	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 3,00 m		
9.11	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 2,00 m		
9.12	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 3,00 m		
9.13	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 2,00 m		
Партија 15: БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (КИНЕТЕ И ПРСТЕНОВИ)			
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø300 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø400 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1000 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1500 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1200/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1400/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм		

	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1600/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм са отвором Ø200 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/250 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/500 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/1000 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/500 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1000 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1500 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/500 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1000 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1500 мм		
	Префабриковани армирано-бетонски купасти завршник Ø1000/Ø600/600 мм		
	Једноструко армирана цев Ø600/2500 мм		
	Једноструко армирана цев Ø800/2500 мм		
	Једноструко армирана цев Ø1000/2500 мм		
Партија 20: АРМИРАНО-БЕТОНСКА ПЛОЧА СА МЕТАЛНИМ РАМОМ			

20.1	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац 1200x1200x200 мм (горња, растеретна плоча)		
20.2	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац Ø1300/200 мм (горња, растеретна плоча)		
20.3	Армирано-бетонска плоча 1200x1200x200 мм (доња плоча)		
20.4	Армирано-бетонска плоча Ø800 мм, d=50 мм (горња плоча)		
20.5	Армирано-бетонска плоча Ø1460/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)		
20.6	Армирано-бетонска плоча Ø1700/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)		
20.7	Армирано-бетонска плоча Ø1940/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)		

Партија 27: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА

27.1	Канализационе коруговане цев и фазонски комади од полипропилена		
27.1.1	ПП DN/ID= 200 mm, дужине 6,00 m		
27.1.2	ПП DN/ID = 250 mm, дужине 6,00 m		
27.1.3	ПП DN/ID = 300 mm дужине 6,00 m		
27.1.4	ПП DN/ID = 400 mm, дужине 6,00 m		
27.1.5	ПП DN/ID = 500 mm, дужине 6,00 m		
27.1.6	ПП DN/ID = 600 mm, дужине 6,00 m		
27.1.7	ПП DN/ID= 200 mm, дужине 6,00 m		
27.2	Спојнице за канализационе коруговане цев и од полипропилена		
27.2.1	Спојница, ПП DN1/ID – 200 mm		
27.2.2	Спојница, ПП DN1/ID – 250 mm		
27.2.3	Спојница, ПП DN1/ID - 300 mm		
27.2.4	Спојница, ПП DN1/ID - 400 mm		
27.2.5	Спојница, ПП DN1/ID - 500 mm		
27.2.6	Спојница, ПП DN1/ID - 600 mm		
27.2.7	Спојница, ПП DN1/ID - 800 mm		

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

IV Мења се Део XI Конкурсне документације, Образац XI: МОДЕЛ УГОВОРА , Члан 2., који је гласио:

”

Члан 2.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА

2.1. Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи: _____ динара.

2.2. Јединичне цене дате су у понуди и износе:

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
Партија 6: ШАХТ ПОКЛОПЦИ					
6.1	Поклопци за водоводну мрежу				
6.1.1	600x600 mm носивости 40 t – за воду	комад	35		
6.2	Поклопци за канализациону мрежу				
6.2.1	D 600 mm носивости 40 t – за канализацију	комад	480		
6.2.2	D 600 mm тежине 40 kg – лаки поклопци	комад	35		
6.3	Сливничка решетка за атмосферску канализацију (за Гајгерове сливнике)				
6.3.1	400x400 мм носивости 40 т, овални - за Гајгерове сливнике	комад	130		
6.3.2	400x400 мм носивости 40 т, равна - за Гајгерове сливнике	комад	20		
Партија 8: ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 С8 ЗА ВОДУ D 20-560 mm					
8.1	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=20 mm	m	100		
8.2	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=25 mm	m	500		
8.3	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=32 mm	m	10,000		
8.4	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=40 mm	m	800		
8.5	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=50 mm	m	400		
8.6	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=63 mm	m	400		
8.7	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=75 mm	m	100		
8.8	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=90 mm	m	2,500		
8.9	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=110 mm	m	25,000		
8.10	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=160 mm	m	4,000		
8.11	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=200 mm	m	750		
8.12	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=225 mm	m	300		
8.13	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=315 mm	m	500		
8.14	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=400 mm	m	500		
8.15	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=450 mm	m	500		
8.16	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=560 mm	m	300		
Партија 9: ЦЕВИ ОД НЕОМЕКШАНОГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ПВЦ Серија С 20 d= 160-500 mm					
9.1	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 4,00 m	m	250		
9.2	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 2,00 m	m	450		
9.3	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 1,00 m	m	100		
9.4	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 3,00 m	m	1,350		

9.5	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 2,00 m	m	1,350		
9.6	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 3,00 m	m	100		
9.7	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 2,00 m	m	100		
9.8	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 3,00 m	m	350		
9.9	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 2,00 m	m	350		
9.10	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 3,00 m	m	200		
9.11	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 2,00 m	m	200		
9.12	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 3,00 m	m	100		
9.13	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 2,00 m	m	100		
Партија 15: БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (КИНЕТЕ И ПРСТЕНОВИ)					
5.1	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø300 мм	комад	750		
5.2	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø400 мм	комад	20		
5.3	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1000 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	35		
5.4	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1500 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	5		
5.5	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1200/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
5.6	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1400/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	20		
5.7	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1600/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
5.8	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм	комад	120		
5.9	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм са отвором Ø200 мм	комад	120		
5.10	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/250 мм	комад	80		
5.11	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/500 мм	комад	2500		
5.12	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/1000 мм	комад	20		
5.13	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/500 мм	комад	10		
5.14	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1000 мм	комад	10		
5.15	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1500 мм	комад	10		

5.1 6	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/500 мм	комад	10		
5.1 7	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1000 мм	комад	10		
5.1 8	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1500 мм	комад	10		
5.1 9	Префабриковани армирано-бетонски купасти завршник Ø1000/Ø600/600 мм	комад	80		
5.2 0	Једноструко армирана цев Ø600/2500 мм	комад	600		
5.2 1	Једноструко армирана цев Ø800/2500 мм	комад	500		
5.2 2	Једноструко армирана цев Ø1000/2500 мм	комад	400		
Партија 20: АРМИРАНО-БЕТОНСКА ПЛОЧА СА МЕТАЛНИМ РАМОМ					
20.1	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац 1200x1200x200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	10		
20.2	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац Ø1300/200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	400		
20.3	Армирано-бетонска плоча 1200x1200x200 мм (доња плоча)	комад	5		
20.4	Армирано-бетонска плоча Ø800 мм, d=50 мм (горња плоча)	комад	30		
20.5	Армирано-бетонска плоча Ø1460/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	40		
20.6	Армирано-бетонска плоча Ø1700/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	8		
20.7	Армирано-бетонска плоча Ø1940/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	30		
Партија 27: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА					
27.1	Канализационе коруговане цев и фазонски комади од полипропилена				
27.1.1	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m	m	1,600		
27.1.2	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m	m	8,000		
27.1.3	PP DN= 300 mm дужине 6,00 m	m	2,500		
27.1.4	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.5	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.6	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m	m	1,000		
27.1.7	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m	m	500		
27.2	Спојнице за канализационе коруговане цев од полипропилена				
27.2.1	Спојница, PP DN1/DN2 - 200/200 mm	комад	72		

27.2.2	Спојница, PP DN1/DN2 - 250/250 mm	комад	360		
27.2.3	Спојница, PP DN1/DN2 - 300/300 mm	комад	120		
27.2.4	Спојница, PP DN1/DN2 - 400/400 mm	комад	100		
27.2.5	Спојница, PP DN1/DN2 - 500/500 mm	комад	88		
27.2.6	Спојница, PP DN1/DN2 - 600/600 mm	комад	48		
27.2.7	Спојница, PP DN1/DN2 - 800/800 mm	комад	22		
Крајње одредиште испоруке: - ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33. - Градилиште - место уградње предметних добара			УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:		
			ПДВ ____ %		
			УКУПНО СА ПДВ – ОМ:		

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена за одређене врсте уговорених добара прецизираних по позицијама из усвојене понуде Испоручиоца, која са комерцијалним условима понуде и техничком спецификацијом чини саставни део понуде и овог уговора и обухвата све трошкове које у извршењу овог уговора има Испоручилац.

Уговорена цена је дата на паритету DDP - ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33 или градилиште - место уградње предметних добара.“

Део XI Конкурсне документације, Образац XI: МОДЕЛ УГОВОРА , Члан 2., сада гласи:

”

Члан 2.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА

2.1. Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи: _____ динара.

2.2. Јединичне цене дате су у понуди и износе:

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
Партија 6: ШАХТ ПОКЛОПЦИ					
6.1	Поклопци за водоводну мрежу				
6.1.1	600x600 mm носивости 40 t – за воду	комад	35		
6.2	Поклопци за канализациону мрежу				
6.2.1	D 600 mm носивости 40 t – за канализацију	комад	480		
6.2.2	D 600 mm тежине 40 kg – лаки поклопци	комад	35		
6.3	Сливничка решетка за атмосферску канализацију (за Гајгерове сливнике)				
6.3.1	400x400 mm носивости 40 т, овални - за Гајгерове сливнике	комад	130		
6.3.2	400x400 mm носивости 40 т, равна - за Гајгерове сливнике	комад	20		
Партија 8: ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 С8 ЗА ВОДУ D 20-560 mm					

8.1	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=20 mm	m	100		
8.2	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=25 mm	m	500		
8.3	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=32 mm	m	10,000		
8.4	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=40 mm	m	800		
8.5	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=50 mm	m	400		
8.6	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=63 mm	m	400		
8.7	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=75 mm	m	100		
8.8	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=90 mm	m	2,500		
8.9	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=110 mm	m	25,000		
8.10	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=160 mm	m	4,000		
8.11	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=200 mm	m	750		
8.12	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=225 mm	m	300		
8.13	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=315 mm	m	500		
8.14	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=400 mm	m	500		
8.15	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=450 mm	m	500		
8.16	Цев ПЕ 100 СДР 17 С8 D=560 mm	m	300		

**Партија 9: ЦЕВИ ОД НЕОМЕКШАНОГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
ПВЦ Серија С 20 d= 160-500 mm**

9.1	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 4,00 m	m	250		
9.2	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 2,00 m	m	450		
9.3	УКН-ПВЦ d= 160 mm, дуж. 1,00 m	m	100		
9.4	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 3,00 m	m	1,350		
9.5	УКН-ПВЦ d= 200 mm, дуж. 2,00 m	m	1,350		
9.6	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 3,00 m	m	100		
9.7	УКН-ПВЦ d= 250 mm, дуж. 2,00 m	m	100		
9.8	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 3,00 m	m	350		
9.9	УКН-ПВЦ d= 315 mm, дуж. 2,00 m	m	350		
9.10	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 3,00 m	m	200		
9.11	УКН-ПВЦ d= 400 mm, дуж. 2,00 m	m	200		
9.12	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 3,00 m	m	100		
9.13	УКН-ПВЦ d= 500 mm, дуж. 2,00 m	m	100		

Партија 15: БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (КИНЕТЕ И ПРСТЕНОВИ)

15.1	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø300 мм	комад	750		
15.2	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/750 мм и отворима за цеви Ø400 мм	комад	20		
15.3	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1000 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	35		
15.4	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1000/1500 мм и отворима за цеви Ø500 и Ø600 мм	комад	5		
15.5	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1200/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
15.6	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1400/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	20		

15.7	Префабриковани армирано-бетонски почетни прстен са кинетом Ø1600/1500 мм и отворима за цеви Ø800 мм	комад	25		
15.8	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм	комад	120		
15.9	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø450/1000 мм са отвором Ø200 мм	комад	120		
15.10	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/250 мм	комад	80		
15.11	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/500 мм	комад	2500		
15.12	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1000/1000 мм	комад	20		
15.13	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/500 мм	комад	10		
15.14	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1000 мм	комад	10		
15.15	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1200/1500 мм	комад	10		
15.16	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/500 мм	комад	10		
15.17	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1000 мм	комад	10		
15.18	Префабриковани армирано-бетонски прстен Ø1600/1500 мм	комад	10		
15.19	Префабриковани армирано-бетонски купасти завршник Ø1000/Ø600/600 мм	комад	80		
15.20	Једноструко армирана цев Ø600/2500 мм	комад	600		
15.21	Једноструко армирана цев Ø800/2500 мм	комад	500		
15.22	Једноструко армирана цев Ø1000/2500 мм	комад	400		
Партија 20: АРМИРАНО-БЕТОНСКА ПЛОЧА СА МЕТАЛНИМ РАМОМ					
20.1	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац 1200x1200x200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	10		
20.2	Армирано-бетонска плоча са металним рамом за поклопац Ø1300/200 мм (горња, растеретна плоча)	комад	400		
20.3	Армирано-бетонска плоча 1200x1200x200 мм (доња плоча)	комад	5		
20.4	Армирано-бетонска плоча Ø800 мм, d=50 мм (горња плоча)	комад	30		
20.5	Армирано-бетонска плоча Ø1460/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	40		

20.6	Армирано-бетонска плоча Ø1700/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	8		
20.7	Армирано-бетонска плоча Ø1940/200 мм са отвором Ø1000 мм (редуцир плоча)	комад	30		
Партија 27: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА					
27.1	Канализационе коруговане цев и фазонски комади од полипропилена				
27.1.1	ПП DN/ID= 200 mm, дужине 6,00 m	m	1,600		
27.1.2	ПП DN/ID = 250 mm, дужине 6,00 m	m	8,000		
27.1.3	ПП DN/ID = 300 mm дужине 6,00 m	m	2,500		
27.1.4	ПП DN/ID = 400 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.5	ПП DN/ID = 500 mm, дужине 6,00 m	m	2,000		
27.1.6	ПП DN/ID = 600 mm, дужине 6,00 m	m	1,000		
27.1.7	ПП DN/ID= 200 mm, дужине 6,00 m	m	500		
27.2	Спојнице за канализационе коруговане цев од полипропилена				
27.2.1	Спојница, ПП DN1/ID – 200 mm	комад	72		
27.2.2	Спојница, ПП DN1/ID – 250 mm	комад	360		
27.2.3	Спојница, ПП DN1/ID - 300 mm	комад	120		
27.2.4	Спојница, ПП DN1/ID - 400 mm	комад	100		
27.2.5	Спојница, ПП DN1/ID - 500 mm	комад	88		
27.2.6	Спојница, ПП DN1/ID - 600 mm	комад	48		
27.2.7	Спојница, ПП DN1/ID - 800 mm	комад	22		
Крајње одредиште испоруке: - ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33. - Градилиште - место уградње предметних добара		УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:			
		ПДВ ____ %			
		УКУПНО СА ПДВ – ОМ:			

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена за одређене врсте уговорених добара прецизираних по позицијама из усвојене понуде Испоручиоца, која са комерцијалним условима понуде и техничком спецификацијом чини саставни део понуде и овог уговора и обухвата све трошкове које у извршењу овог уговора има Испоручилац.

Уговорена цена је дата на паритету DDP - ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33 или градилиште - место уградње предметних добара.“

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

**ЖП „Водовод и канализација, Крагујевац
Комисија за јавну набавку**

Трајко Станић, Председник комисије

Срђан Шорак, члан

Зоран Миловановић, члан

Саша Михајловић, члан
