



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpv@eunet.yu TR: Banka Intesa br.160-7109-89; PIB:101039041

Broj: 6518

Datum: 18.05.2015.

Predmet: Razjašnjenje konkursne dokumentacije po zahtevu

Veza: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. MV 33/2015, - Pumpa za crpnu stanicu, broj konkursne dokumentacije 5838/05.05.2015.

Zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije od 14.05.2015.

1. Pitanje iz Zahteva:

“Koji je tip postojećeg plc-a i da li imaju program za njega: koji tip scada software i da li imate program za njega”

Odgovor Naručioca:

Proizvodjač SCAD sistema: SIEMENS

Model SIEMENS – WinCC

Softver je otključan, a ključ se nalazi kod investitora

Firma koja radila softver za postojeću aplikaciju: “ Indas “ Novi Sad

Aplikativni softver za SCADA sistem postoji i nalazi se kod investitora

Napomena: Za GPRS komunikaciju između objekata primenjeni su modemi proiz. Siemens, tako da se s obzirom na proširenje aplikacije mora vršiti i izmena komunikacionog softvera.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac
Komisija za javne nabavke