



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpv@eunet.yu TR:Banka Intesa br.160-7109-89; PIB:101039041

Broj: 8514

Datum: 26.06.2015.

Predmet: Razjašnjenje konkursne dokumentacije po zahtevu

- Veza:**
- Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, partije 1. – 13, br. VV-19/2015
 - Zahtev za pojašnjanjem konkursne dokumentacije od 23.06.2015.

1. Pitanje iz Zahteva:

„Partija 3: (Fleksibilne spojnice-”Brzi spoj.MULTIDŽOINT”)

- S obzirom da su Vam potrebne univerzalne E-flex i U-flex spojnice za spajanje svih tipova cevi,molimo Vas da navedete tačne opsege koje univerzalne spojnice po dimenzijama treba da pokrivaju,odnosno opsege koji bi zadovoljavali vaše potrebe.
- S obzirom da su Vam potrebne univerzalne E-flex i U-flex spojnice za spajanje svih tipova cevi,molimo vas da navedete od kog materijala treba da budu izrađeni fikseri za obezbeđenje protiv izvlačenja cevi.

-Molimo Vas da navedete od kog materijala treba da bude izrađen pritezni prsten univerzalnih E-flex i U-flex spojnice za spajanje svih tipova cevi

- Koju ugaonu toleranciju treba da zadovoljavaju univerzalne E-flex i U-flex spojnice
- Koje radne pritiske treba da zadovoljavaju univerzalne spojnice pri aksijalnom i bez aksijalnog obezbeđenja cevovoda.”

Odgovor Naručioca:

- U okviru tehničke specifikacije predmetne javne nabavke za ovu partiju je navedeno da opseg stezanja utičnih krajeva cevi mora da odgovara vrednostima spoljnih graničnih mera cevi izrađenih od svih vrsta materijala u okviru istih nominalnih prečnika i pritisaka. Vrste materijala koje treba uzeti u obzir pri izradi ponude su LG, AC, PE, Č i pocinkovane cevi.

-Fikseri za obezbeđivanje protiv izvlačenja cevi treba da budu izrađeni od prohroma A4 kvaliteta. Napominje se da se prihvata i varijanta spojnica sa nazubljenim mesinganim prstenom.

-Pritezni prsten, uz pretpostavku da se zapravo misli na nosač fiksera, treba biti izrađen od PP (polipropilena).

-Ugaona tolerancija koju treba da zadovolje univerzalne E-flex i U-flex spojnice je do min 4° sa jedne strane.

-Radni pritisak koji treba da zadovolji univerzalna spojница je maksimalno 16 bar.

2. Pitanje iz Zahteva:

(Partija 6:Kanalski šaht poklopci)

-Vezano za poziciju Poz 6.2.2. šaht poklopac težine 40 kg, molimo vas da definišete nosivost (1.5 t) traženog poklopca predviđenog za zelene površine, a ne težinu jer je ona različita od proizvođača do proizvođača.

Odgovor Naručioca:

Vezano za poziciju 6.2.2 šaht poklopac težine 40 kg, nosivost traženih poklopaca predviđenih za zelene površine treba da bude minimum 15 kN.

3.Pitanje iz Zahteva:

(Partija 1:FITING-mesingani)

-Da li umesto mesinganih poluspojnica i kliznih spojnika pozicije od 1.7.1 do 1.8.6 mogu nuditi, poluspojnice i klizne spojnice od UV stabilizovanog polipropilena (PP).

Odgovor Naručioca:

-Umesto mesinganih poluspojnica i kliznih spojnika, pozicije od 1.7.1 do 1.8.6, ne mogu se nuditi poluspojnice i klizne sponice od UV stabilizovanog polupropilena (PP).

**JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac
Komisija za javne nabavke**