



Датум: 26.05.2016. год.

Предмет: Разјашњење бр.1 конкурсне документације по захтеву

Веа: - Конкурсна документација за јавну набавку Основни материјал за одржавање електроопреме и уређаја, бр.23/2016, број конкурсне документације 7068/19.05.2016.

- Захтев за појашњењем конкурсне документације од 23.05.2016.

1. Питање из Захтева:

“ На позицијама од 4. до 7. појављују се живине сијалице различитих врста. Према правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности који је објављен у (“Службени гласника РС број 111/15 од 29.12.2015.),. и ступио на снагу 06.01.2016, ниједна живина сијалица није усаглашена са Правилником јер немају енергетску ефикасност А +. Из тог разлога нема више увоза живиних сијалица у Србији.

Како на позицијама 6. и 7. могу да се нуде На сијалице, молимо Вас да измените опис артикла у тим позицијама одговарајућим На сијалицама јер тражење живиних сијалица значи аутоматско кршење Правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности.

Што се тиче позиција 4. и 5. , како ни један произвођач нема за њих адекватну замену замену, молимо Вас да их или избаците из тендера или ставите тип сијалице које Ви сматрате да Вам треба, а да при том није живина?.”

Одговор Наручиоца:

За позиције које су предмет појашњења (позиције од 4 до 7) понудити натријумове сијалице високог притиска са елипсастим балоном уграђеним упаљаче, а одговарајућег типа сијаличног грла. Снаге сијалица могу бити од 70 W до 250 W. Наручилац ће сагласно одговору на захтев за појашњењем извршити измену Конкурсне документације.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Комисија за јавне набавке

