



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpv@eunet.yu TR: Banka Intesa br.160-7109-89; PIB: 101039041

Број: 7611

Датум: 27.05.2016. год.

Предмет: Разјашњење конкурсне документације бр. 2

Веза:- Конкурсна документација за јавну набавку Основни материјал за одржавање електроопреме и уређаја, бр. МВ-23/2016, број конкурсне документације 7068/19.05.2016.

- Захтев за појашњењем конкурсне документације од 27.05.2016.

1. Питање из Захтева:

“ Молим вас да нам дате појашњења за позиције 40,41,43:

Да ли су фидове склопке изведбе „Г“ (са временским закашњењем)?”

Одговор Наручиоца:

За позиције из Конкурсне документације документације наведене као 40, 41, 42. и 43. **важи** да су ЗУДС-е типа «Г» -са временским кашњењем што је и прецизирано у техничкој спецификацији.

**ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац
Комисија за јавне набавке**