



Број: 10839

Датум: 03.07.2017. год.

Предмет: Разјашњење конкурсне документације по захтеву

Веза: - Конкурсна документација за јавну набавку Опрема за управљањем индустријским процесима и опрема за даљинско управљањ, бр. 02/2017, број конкурсне документације 9501/09.06.2017.

1. Питања из Захтева:

Партија 1 – Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на ПП “Кошутњак”

1. Питања из захтева: Из ког разлога је као услов наведен ХАРТ комуникациони протокол на ултразвучном мерачу нивоа, кад по осталој наведеној опреми није потребан?

Одговор Наручиоца: Ова врста комуникационог протокола је наведена због предвидјених радова у наредном период на ПП “Кошутњак”.

2. Питање из захтева: Чија је обавеза ремонт (поправка) самих лептирастих затварача, који евентуално нису у најбољем стању?

Одговор Наручиоца: Ремонт лептирастих затварача који евентуално нису у најбољем стању је обавеза ЈКП “Водовод и Канализација” Крагујевац

3. Питање из захтева: Чему служе грејачи унутар електромоторних погона и због чега су они услов за учешће у јавној набавци?

Одговор Наручиоца Грејачи унутар електромоторних погона служе за спречавање појаве кондензације а све што је наведено у тендерској документацији је услов за добро извршење посла.

Партија 1 – Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на ПП “Гружа”

1. Питања из захтева: Из ког разлога је као услов наведен ХАРТ комуникациони протокол на ултразвучном мерачу нивоа, кад по осталој наведеној опреми није потребан?

Одговор Наручиоца: Ова врста комуникационог протокола је наведена због предвиђених радова у наредном периоду на ПП “Гружа”.

2. Питање из захтева: Чија је обавеза ремонт (поправка) самих лептирастих

затварача,који евентуално нису у најбољем стању?

Одговор Наручиоца: Ремонт лептирастих затварача који евентуално нису у најбољем стању је обавеза ЈКП “Водовод и Канализација “Крагујевац.

3.Питање из захтева:Чему служе грејачи унутар електромоторних погона и због чега су они услов за учешће у јавној набавци?

Одговор Наручиоца: Грејачи унутар електромоторних погона служе за спречавање појаве кондензације а све што је наведено у тендерској документацији је услов за добро извршење посла.

Партија 2 – Набавка и уградња опреме за аутоматско дозирање хлора (хлоринатор) и анализатор хлора на ПП “Гружа”

1.Питања из захтева :Можемо ли добити потврду да је бар електрични део опреме исправан и добро димензионисан?

Одговор Наручиоца: Евентуална санација електроопреме,подешавање и пуштање у рад је обавеза одабраног Понуђача.

2.Питање из захтева:Регулациони вентили за хлор (Алдос) инсталирани на зиду просторије нису у функцији.Да ли су исправни?

Одговор Наручиоца:Довођење у исправно стање ових вентила је обавеза одабраног Понуђача.

3.Питање из захтева: Постоје ли сигнали протока и резидуалног хлора кабловима доведени до постојечих ормара “аутоматике” ? Уколико не постоје ,чија је обавеза довођења тих сигнала?

Одговор Наручиоца: Наведени каблови постоје а уколико буде потребе за новим каблирањем,то ће бити обавеза ЈКП “Водовод и Канализација”Крагујевац.

4.Питање из захтева: Када су сензори последњи пут мењани?

Одговор Наручиоца: Сензори нису мењани јер је аутоматско дозирање радило врло кратко.

5.Питање из захтева: Да ли је и оспособљавање система за неутрализацију предмет ове набавке?

Одговор Наручиоца: Оспособљавање система за неутрализацију није предмет ове јавне набавке.

ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац

Комисија за јавне набавке