



На основу члана 40. тачка 26. Статута ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, а у вези са чланом 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, на седници одржаној дана 15.10. 2019. године доноси:

ОДЛУКУ

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке бр. ВВ 24/2019 Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“, за партију 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14, јер нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), односно Наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општи подаци о јавној набавци

Одлука о покретању поступка	LXV/1 од 19.07.2019.
Позив за подношење понуда	11875/1 од 19.07.2019.
Конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца	11875/1 од 19.07.2019.
Измене конкурсне документације (Портал УЈН и интернет страница Наручиоца)	Измена 1 Конкурсне документације бр.12312 од 30.07.2019.
Продужење рока за подношење понуда	Није било продужења рока за подношење понуда

Отварање понуда

1. Датум и време почетка отварања понуда, место отварања понуда	19.08.2019. година Управна зграда ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића 48, почетак отварања у 11:00 часова
2. Предмет јавне набавке Назив набавке, бр. набавке Ознака из општег речника	Добра Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“ ВВ 24/2019 44160000 Цевоводи, цевни системи, цеви омотачи цеви и сродни артикли 44162100 Потрепштине за цевоводе
3. Набавка обликована по партијама	2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14
4. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а	Процењена вредност групе без ПДВ-а: 15.000.000,00 дин: 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14: 6.200.000,00
5. Број примљених понуда	2 (две)
6. Критеријум за доделу уговора	„Економски најповољнија понуда,,

7. Подаци из понуда:

О П И С	АДРЕСНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ / ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ	
	„Валман“ д.о.о. и “Hawle Armaturen GmbH”	„Санивод“ д.о.о.
Назив понуђача	Београд/Frailassing (Немачка)	Београд
Место	Господара Вучића 34 / Liegnitzer Strabe 6	VIII Суђјеска 33
Улица и бр.	13265	13266
Број понуде	19.08.2019.	19.08.2019.
Датум пријема	08.10	08.10
Време пријема	6.064.872,00	6.144.179,00
Партија 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14		
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А	6.064.872,00	6.144.179,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ СА ПДВ-ОМ	7.277.846,40	7.373.014,80
Рок испоруке	П 2 – 98 дана	П2 – 97 дана
Гаранција:	24 месеца	24 месеца
Понудбена гаранција	Да	Да

8. Одбијене понуде	1. „Валман“ д.о.о. Београд и “Hawle Armaturen GmbH” Немачка за партију 2 - Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14 2. „Санивод“ д.о.о. Београд за партију 2 - Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14.
9. Неодговарајуће понуде	1. „Валман“ д.о.о. Београд и “Hawle Armaturen GmbH” Немачка за партију 2 - Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14 2. „Санивод“ д.о.о. Београд за партију 2 - Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14
10. Неуобичајено ниска цена	/

Комисија Наручиоца извршила је стручни преглед и контролу понуда и констатовала за партију:

Партија 2 - Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14: 6.200.000,00 динара

Понуђач	Број понуде и датум приспећа	Вредност из понуде без ПДВ-а	Вредност из понуде са ПДВ-ом	Рок испоруке	Гарантни рок
„Валман“ д.о.о. Београд и „Hawle Armaturen GmbH“ д.о.о. Немачка	12265/19.08.2019.	6.064.872,00	7.277.846,40	98 дана	24 месеца
„Санивод“ д.о.о. Београд	13266/19.08.2019.	6.144.179,00	7.373.014,80	97 дана	24 месеца

Понуђач: „Валман“ д.о.о. Београд / „Hawle Armaturen GmbH“ д.о.о. Немачка

Понуда не прелази износ процењене вредности за предметну набавку.

Ред. бр.	Услови	Испуњеност услова
1.	Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	Решење Републичке Агенције за привредне регистре о упису у привредни регистар Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
2.	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
3.	Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију.	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
4.	Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
5.	Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: а) да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и б) да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
6.	Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: а) да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за понуђача. б) Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2015 за произвођача, у фотокопији.	Сертификат за понуђача Сертификат за произвођаче

7.	Да понуђач располаже неопходним референцама У годинама 2017. и 2018. понуђач уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање: 12.400.000,00 динара за партију 2	Оверени и потписани Образац IV-3.1 Потврда за испоручена добра
8.	Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар 2 (двоје) запослених	Фотокопија радних књижица запослених
9.	Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршење предметне набавке	Фотокопија саобраћајне дозволе
Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду		
10.	Образац понуде	Достављено
11.	Образац за оцену испуњености услова из чл 75. и чл 76. Закона	Достављено
12.	Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона	Достављено
13.	Техничка спецификација	Достављено
14.	Средства финансијског обезбеђења	Достављено
15.	Образац структуре цене у складу са формом	Достављено
16.	Образац трошкова припреме понуде	Достављено
17.	Образац изјаве о независној понуди	Достављено
18.	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона	Достављено
19.	Модел уговора	Достављено
20.	Каталог	Достављено

Комисија је констатовала да је понуђач „Валман“ д.о.о. Београд / „Hawle Armaturen GmbH“ д.о.о. Немачка поднео неодговарајућу понуду из разлога што није задовољила захтеве који су тражени Техничком спецификацијом конкурсне документације за предметну набавку у делу:

Техничка документација за позицију 1 – “РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ ДН500, ПН 10, Л=1000 мм СА ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ” - није комплетна, и то:

Техничком спецификацијом је захтевана уградбена мера Л=1000 мм, што није испоштовано достављеном понудом, јер је понуђен регулациони вентил чија је уградбена мера Л=700 мм. Наиме, предмет партије 2 су и МДК (уградбена мера Л=390 мм), ФФ челични комад (уградбена мера Л=1540 мм) и ФФ челични комад (уградбена мера Л=1000 мм), који се заједно са регулационим вентилом уграђују између две постојеће прирубнице. Имајући у виду њихове уградбене мере, добија се и неопходна уградбена мера регулационог вентила од Л=1000 мм, што је и захтевано техничком спецификацијом. Наведена уградбена мера Л=1000 мм је идентична са мером већ постојећег регулационог вентила на паралелној грани регулационог блока.

У оквиру достављене документације, нису достављени технички подаци о електромоторном погону, односно исти се нигде не помиње. На основу тога није могуће закључити да ли електромоторни погон, који би био испоручен са понуђеним регулационим вентилом задовољава захтеве дефинисане техничком спецификацијом, а то су:

- електромоторни погон са редуктором са завојним вретеном СП8
- положај електромоторног погона – вертикални
- снага електромоторног погона – мах 0,4 kW
- напајање електромоторног погона – 400V, 50Hz
- ИП заштита
- позиционер 4-20 mA

- on/off прекидач
- моментни прекидач
- могућност везивања на локалну аутоматику.

На достављеном цртежу са табелом - "РАСТАВЉЕНИ ПРИКАЗ И ОПИС ВЕНТИЛА", приказан је цилиндар који није перфориран, на основу чега се закључује да се исти и нуди, док је техничком спецификацијом захтеван перфорирани цилиндар, што је неопходно, имајући у виду да постојећи регулациони вентил на паралелној грани регулационог блока такође има перфорирани цилиндар. У достављеној документацији се перфорирани цилиндар наводи само као опциони материјал.

Техничком спецификацијом је захтевана функција КВ у односу на степен отворености, што није достављено у оквиру достављене документације. За исто сматрамо да је неопходно, имајући у виду чињеницу да је захтеван регулациони вентил са перфорираним цилиндром.

Понуђач: „Санивод“ д.о.о. Београд

Понуда не прелази износ процењене вредности за предметну набавку.

Ред. бр.	Услови	Испуњеност услова
1.	Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	Решење Републичке Агенције за привредне регистре о упису у привредни регистар Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
2.	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
3.	Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –потврда коју је издала Агенција за приватизацију.	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
4.	Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2
5.	Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: а) да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и б) да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади	Оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова – Образац IV-2; Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2017. и 2018. годину

6.	Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: а) да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за понуђача. б) Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2015 за произвођача, у фотокопији.	Сертификат за понуђача Сертификат за произвођаче
7.	Да понуђач располаже неопходним референцама У годинама 2017. и 2018. понуђач уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање: 12.400.000,00 динара за партију 2	Фотокопија Уговора о испоруци добара
8.	Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар 2 (двоје) запослених	Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе
9.	Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршење предметне набавке	Читач саобраћајне дозволе
Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду		
10.	Образац понуде	Достављено
11.	Образац за оцену испуњености услова из чл 75. и чл 76. Закона	Достављено
12.	Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона	Достављено
13.	Техничка спецификација	Достављено
14.	Средства финансијског обезбеђења	Достављено
15.	Образац структуре цене у складу са формом	Достављено
16.	Образац трошкова припреме понуде	Достављено
17.	Образац изјаве о независној понуди	Достављено
18.	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона	Достављено
19.	Модел уговора	Достављено
20.	Каталог	Достављено

Комисија је констатовала да је понуђача „Санивод,, доо Београд поднео неодговарајућу понуду, из разлога што није задовољила захтеве који су тражени Техничком спецификацијом конкурсне документације за предметну набавку у делу:

Техничка документација за позицију 1 – “РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ ДН500, ПН 10, Л=1000 мм СА ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ” - није комплетна, и то:

Техничком спецификацијом је захтевана уградбена мера Л=1000 мм, што није испоштовано достављеном понудом, јер је понуђен регулациони вентил чија је уградбена мера Л=700 мм. Наиме, предмет партије 2 су и МДК (уградбена мера Л=390 мм), ФФ челични комад (уградбена мера Л=1540 мм) и ФФ челични комад (уградбена мера Л=1000 мм), који се заједно са регулационим вентилом уграђују између две постојеће прирубнице. Имајући у виду њихове уградбене мере, добија се и неопходна уградбена мера регулационог вентила од Л=1000 мм, што је и захтевано техничком спецификацијом. Наведена уградбена мера Л=1000 мм је идентична са мером већ постојећег регулационог вентила на паралелној грани регулационог блока.

У оквиру достављене документације, нису достављени технички подаци о електромоторном погону, односно исти се нигде не помиње. На основу тога није могуће закључити да ли електромоторни погон, који би био испоручен са понуђеним регулационим вентилом задовољава захтеве дефинисане техничком спецификацијом, а то су:

1. електромоторни погон са редуктором са завојним вретеном СП8

2. положај електромоторног погона – вертикални
3. снага електромоторног погона – мах 0,4 kW
4. напајање електромоторног погона – 400V, 50Hz
5. ИП заштита
6. позиционер 4-20 mA
7. on/off прекидач
8. моментни прекидач
9. могућност везивања на локалну аутоматику.

На достављеном цртежу са табелом - "РАСТАВЉЕНИ ПРИКАЗ И ОПИС ВЕНТИЛА", приказан је цилиндар који није перфориран, на основу чега се закључује да се исти и нуди, док је техничком спецификацијом захтеван перфорирани цилиндар, што је неопходно, имајући у виду да постојећи регулациони вентил на паралелној грани регулационог блока такође има перфорирани цилиндар. У достављеној документацији се перфорирани цилиндар наводи само као опциони материјал.

Техничком спецификацијом је захтевана функција КВ у односу на степен отворености, што није достављено у оквиру достављене документације. За исто сматрамо да је неопходно, имајући у виду чињеницу да је захтеван регулациони вентил са перфорираним цилиндром.

Комисија наручиоца понуде понуђача „Валман“ д.о.о. Београд “ / Hawle Armaturen GmbH” Немачка и понуђача „Санивод“ д.о.о. Београд, олбија као неодговарајуће, а самим тиме исте су и неприхватљиве јер нису кумулативно испуњени услови да би биле прихватљиве из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуде оба понуђача су неодговарајуће јер је комисија наручиоца у стручној оцени понуда утврдила да обе понуде не испуњавају све тражене техничке карактеристике које је наручилац тражио конкурсном документацијом

На основу напред наведеног комисија наручиоца дала је **МИШЉЕЊЕ** да се за партију **2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14, поступак ОБУСТАВИ**, јер нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС., број 124/2012,14/2015 и 68/2015), односно Наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог комисије за спровођење поступка, те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном леку:

Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права понуђача, у року од 10 дана од дана објаве исте.

Надзорни одбор

ЈКП“Водовод и канализација“Крагујевац

Датум: 28.10.12

Број: 15.10.2019

Председник Надзорног одбора
Жарко Декић, дипл.маш.инг.

