



Број: 12555

Датум: 05.08.2019.

Предмет: Разјашњење 2 Конкурсне документације по захтеву

Веба: Конкурсна документација за јавну набавку добара: Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП"Гружа", бр. ВВ 24/2019, број конкурсне документације 11875/19.07.2019.

1. Питање:

“ На страни 23 у оквиру техничке спецификације горе наведене јавне набавке за партију 2, позиција 1, Регулациони вентил ДН 500, ПН 10, Л=1000 мм са електромагнетним поговом, наведено је да је уз понуду обавезно доставити Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са питком водом по здравље људи. Обзиром да се регулациони вентил веома ретко уграђује у водоводне системе као и да се раде према захтеву купца за одређене вредности минималног и максималног протока, величина улазног и излазног притиска са различитим опцијама погона, управљања и уграђених материјала што резултује великим бројем различитих производа и н могу се сврстати у један одређени тип производа који би се испитао на нешкодљивост за контакт са прљавом водом. Из тог разлога сматрамо да је захтев за достављање оваквог извештаја непотребан.“

Одговор Наручиоца:

Као и за друге елементе које су предмет ове јавне набавке и за регулациони вентил ДН 500, ПН 10, Л=1000 мм са електромагнетним погоном је неопходно да се достави Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са питком водом по здравље људи.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Комисија за јавне набавке