



Број: 15463

Датум: 27.09.2019.

## Предмет: **Измена 1 конкурсне документације**

**Вежа:** Конкурсна документација за јавну набавку бр. **МВ 27/2019: Набавка и уградња котла на чврсто гориво** бр. 15229 од 24.09.2019. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. **МВ 27/2019 Набавка и уградња котла на чврсто гориво** бр. 15229 од 24.09.2019. године, на следећи начин:

**I** Мења се у Делу **III** Конкурсне документације **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, која је гласила:

„

### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Карактеристике котла:

- Снага котла: 300 kW
- Пречник прирубнице на повратном воду:  $d_u=100$  mm
- Пречник прирубнице на полазном воду:  $d_i=200$  mm
- Попречни пресек ( спољне мере ) димовода 430x220 mm
- Максимални радни притисак:  $p_{max}=4$  bar
- Димензије улазних врата котларнице:  
ширина:  $a=1600$  mm  
висина:  $b=2400$  mm
- Димензије проходне просторије ( простор између старог котла и посуде под притиском ):  
ширина:  $a=1150$  mm  
висина:  $b=2500$  mm
- Мерење температуре излазне воде
- Мерење температуре повратне воде
- Уграђује се у затворени систем у коме постоји експанзиона посуда
- Тип котла: котао је челични у завареној изведби на чврсто гориво – дрво и угаљ
- Ложење котла се обавља ручно
- Регулација количине ваздуха за сагоревање се врши ручним путем
- **Котао се испоручује са важећим атестима по стандарду EN 303-5 који је потребно доставити уз понуду, као и гаранцију на котао и изведене радове**
- Документација са упуштвима за руковање и одржавање мора да буде написана на српском језику
- **ПРЕПОРУКА:**  
Долазак и сагледавање постојећег стања у котларници на ПП“Гружа“ „  
**Део III** Конкурсне документације **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, сада

гласи:

„

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Карактеристике котла:

- Снага котла: 300 kW
- Пречник прирубнице на повратном воду:  $d_u=100$  mm
- Пречник прирубнице на полазном воду:  $d_i=200$  mm
- Попречни пресек ( спољне мере ) димовода 430x220 mm
- Максимални радни притисак:  $p_{max}=4$  bar
- Димензије улазних врата котларнице:  
ширина:  $a=1600$  mm  
висина:  $b=2400$  mm
- Димензије проходне просторије ( простор између старог котла и посуде под притиском ):  
ширина:  $a=1150$  mm  
висина:  $b=2500$  mm
- Мерење температуре излазне воде
- Мерење температуре повратне воде
- Уграђује се у затворени систем у коме постоји експанзиона посуда
- Тип котла: котао је челични у завареној изведби на чврсто гориво – дрво и угаљ
- Продукти сагоревања пролазе кроз два снопа димоводних цеви.
- Ложење котла се обавља ручно
- Регулација количине ваздуха за сагоревање се врши ручним путем
- **Котао се испоручује са важећим атестима за уграђени материјал и заваривача, а мора да буде израђен по стандарду EN 303-5 који је потребно доставити уз понуду, као и гаранцију на котао и изведене радове**
- Документација са упутствима за руковање и одржавање мора да буде написана на српском језику
- **ПРЕПОРУКА:**  
Долазак и сагледавање постојећег стања у котларници на ПП“Гружа“ „

**II Мења се Део IV Конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА** у ставу под В) Да понуђач располаже неопходним **референцама**, који је гласио:

„ В) Да располаже неопходним **референцама**:

а) да је понуђач у годинама 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање: 2.600.000,00 динара „

**Део IV Конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА** у ставу под В) Да понуђач располаже неопходним **референцама**, сада гласи:

„ В) Да располаже неопходним **референцама**:

а) да је понуђач у годинама 2016, 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање: 2.600.000,00 динара ,,

**III Мења се Део IV Конкурсне документације УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о јавним набавкама у ставу који је гласио:**

„ - Да располаже неопходним референцама:

а) да је понуђач у годинама 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање: 2.600.000,00 динара без ПДВ-а ,,

**Део IV Конкурсне документације УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о јавним набавкама сада гласи:**

„ - Да располаже неопходним референцама:

а) да је понуђач у годинама 2016., 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање: 2.600.000,00 динара без ПДВ-а ,,

**IV Мења се Део IV Конкурсне документације Образац IV-1, ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, тачка 6. која је гласила:**

„ да понуђач располаже **неопходним референцама**

да је понуђач у годинама 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање: 2.600.000,00 динара

Списак најважнијих испоручених добара за 2017. и 2018. годину;

**Доказ** о испорученим добрима који су предмет набавке ( Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара ) **или** оверени и потписани Образац IV-3.1 Потврда за испоручена добра ,,

**Део IV Конкурсне документације Образац IV-1, ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, тачка 6. сада гласи:**

„ да понуђач располаже **неопходним референцама**

да је понуђач у годинама 2016., 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање: 2.600.000,00 динара

Списак најважнијих испоручених добара за 2017. и 2018. годину;

**Доказ** о испорученим добрима који су предмет набавке ( Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара ) **или** оверени и потписани Образац IV-3.1 Потврда за испоручена добра ,,

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

**ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац  
Комисија за јавну набавку**