



Број: 15652

Датум: 01.10.2019.

Предмет: **Измена 2 конкурсне документације**

Веа: Конкурсна документација за јавну набавку бр. **МВ 27/2019: Набавка и уградња котла на чврсто гориво** бр. 15229 од 24.09.2019. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену 2 конкурсне документације за јавну набавку бр. **МВ 27/2019 Набавка и уградња котла на чврсто гориво** бр. 15229 од 24.09.2019. године, на следећи начин:

I Конкурсна документација за набавку добара – **Набавка и уградња котла на чврсто гориво**, мења се у **Делу III - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, која је гласила:

”

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Карактеристике котла:

- Снага котла: 300 kW
- Пречник прирубнице на повратном воду: $d_u=100$ mm
- Пречник прирубнице на полазном воду: $d_i=200$ mm
- Попречни пресек (спољне мере) димовода 430x220 mm
- Максимални радни притисак: $p_{max}=4$ bar
- Димензије улазних врата котларнице:
ширина: $a=1600$ mm
висина: $b=2400$ mm
- Димензије проходне просторије (простор између старог котла и посуде под притиском):
ширина: $a=1150$ mm
висина: $b=2500$ mm
- Мерење температуре излазне воде
- Мерење температуре повратне воде
- Уграђује се у затворени систем у коме постоји експанзиона посуда
- Тип котла: котло је челични у завареној изведби на чврсто гориво – дрво и угаљ
- Продукти сагоревања пролазе кроз два снопа димоводних цеви.
- Ложење котла се обавља ручно
- Регулација количине ваздуха за сагоревање се врши ручним путем
- **Котло се испоручује са важећим атестима за уграђени материјал и заваривача, а мора да буде израђен по стандарду EN 303-5 који је потребно доставити уз понуду, као и гаранцију на котло и изведене радове**

- Документација са упутствима за руковање и одржавање мора да буде написана на српском језику
- **ПРЕПОРУКА:**
Долазак и сагледавање постојећег стања у котларници на ПП“Гружа“ „

Део III Конкурсне документације **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, сада гласи:

„

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Карактеристике котла:

- Снага котла: 300 kW
- Пречник прирубнице на повратном воду: $d_u=100$ mm
- Пречник прирубнице на полазном воду: $d_i=200$ mm
- Попречни пресек (спољне мере) димовода 430x220 mm
- Максимални радни притисак: $p_{max}=4$ bar
- Димензије улазних врата котларнице:
ширина: $a=1600$ mm
висина: $b=2400$ mm
- Димензије проходне просторије (простор између старог котла и посуде под притиском):
ширина: $a=1150$ mm
висина: $b=2500$ mm
- Мерење температуре излазне воде
- Мерење температуре повратне воде
- Уграђује се у затворени систем у коме постоји експанзиона посуда
- Тип котла: котло је челични у завареној изведби на чврсто гориво – дрво и угаљ
- Продукти сагоревања пролазе кроз два снопа димоводних цеви.
- Ложење котла се обавља ручно
- Регулација количине ваздуха за сагоревање се врши ручним путем
- **Котло се испоручује са важећим атестима за уграђени материјал и заваривача, а мора да буде израђен по стандарду EN 303-5 који је потребно доставити уз понуду, као и гаранцију на котло и изведене радове**
- **Обавезно доставити технички цртеж пресека котла на коме се јасно види тип котла (да ли понуђач нуди тропромајни котло са две цевне промаје)**
- Документација са упутствима за руковање и одржавање мора да буде написана на српском језику
- **ПРЕПОРУКА:**
Долазак и сагледавање постојећег стања у котларници на ПП“Гружа“ „

II Конкурсна документација за набавку добара – **Набавка и уградња котла на чврсто гориво**, мења се у Делу IV - **Образац IV-1, ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**, тачка 18, која је гласила:

„ Каталог

Понуђач уз понуду прилаже каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми.

Доказ:

Достављен каталог или извод из каталога, у штампаној форми, на српском или енглеском

језику, са јасним карактеристикама и са тачно обележеним позицијама за ставке из техничке спецификације. „

II Конкурсна документација за набавку добара – **Набавка и уградња котла на чврсто гориво, у Делу IV - Образац IV-1, ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, тачка 18,** сада гласи:

„ Каталог и технички цртеж

Понуђач уз понуду прилаже каталог или извод из каталога произвођача и технички цртеж пресека котла на српском језику, у штампаној форми.

Доказ:

Достављен каталог или извод из каталога и технички цртеж у штампаној форми на српском језику, са јасним карактеристикама и са тачно обележеним позицијама за ставке из техничке спецификације. "

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

**ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавну набавку**