



Број: 15467
Датум: 27.09.2019.

Предмет: Разјашњење 1 Конкурсне документације по захтеву

Веза: Конкурсна документација за јавну набавку добара: Набавка и уградња котла на чврсто гориво, бр. МВ 27/2019, број конкурсне документације 15229/24.09.2019.

1. Питање:

“ Молимо за детаљни опис котла на чврсто готиво, односно шта треба понудити: тропромајни котао са две цевне промаје или тропромајни котао са једном цевном промајом и са једном преградом.“

Одговор Наручиоца:

У предметној набавци ради се о котлу код кога су продукти сагоревања пролазе кроз два снопа димоводних цеви.

2. Питање:

„Шта подразумевате под важечим атестима? Да ли довољан СЕ знак за понуђени котао, јер стандард EN 303-5 подразумева начин и технологију узраде котова капацитета до 500 kW?“

Одговор Наручиоца:

Котао се испоручује са важећим атестима за уграђени материјал и за заваривача, а не мора да буде израђен по стандарду 303-5. Назив стандарда EN 303-5 односно СРПС ЕН 303-5:2016 је следећи: Котлови за грејање на чврста горива, ручно и аутоматски ложени, називне топлотне снаге до 500 kW – Терминологија, захтеви, испитивања и обележавања.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Комисија за јавне набавке