



Број: 2224

Датум: 10.02.2020.

**Предмет: Измена 1 конкурсне документације**

**Веза:** Конкурсна документација за јавну набавку бр. **ВВ 34/2019: Грађевински материјал и припадајући производи, партије:**

13 – Канализационе коруговане цеви

22 – Израда фазонских комада од ПЕ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. **ВВ 34/2019 Грађевински материјал и припадајући производи**, заводни број 1100 од 22.01.2020. на следећи начин:

**I** Мења се Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2 ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА, у делу који се односи на партију 13 – Канализационе коруговане цеви, који је гласио:

”

**Образац III-1.2**

**ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА**

**Јавна набавка бр. ВВ 34/2019**

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
<b>Партија 13: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА</b>					
13.1	PP DN= 160 mm, дужине 6,00 m	m	400		
13.2	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m	m	2000		
13.3	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.4	PP DN= 315 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.5	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.6	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.7	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.8	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.9	PP DN= 1000 mm, дужине 6,00 m	m	160		
<b>Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ</b>					
22.1	ПЕ Т комад D 160/110 mm	комад	5		
22.2	ПЕ Т комад D 160/90 mm	комад	5		
22.3	ПЕ Т комад D 110/110 mm	комад	15		
22.4	ПЕ Т комад D 110/90 mm	комад	15		

22.5	ПЕ редукција D 160/110 mm	комад	10		
22.6	ПЕ редукција D 160/90 mm	комад	10		
22.7	ПЕ редукција D 110/90 mm	комад	30		
22.8	ПЕ лук 45° D 160 mm	комад	5		
22.9	ПЕ лук 45° D 110 mm	комад	5		
22.10	ПЕ лук 90° D 160 mm	комад	5		
22.11	ПЕ лук 90° D 110 mm	комад	5		
22.12	ПЕ N комад D 90 mm	комад	20		
Крајње одредиште испоруке: ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар 33			<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:</b>		
			<b>ПДВ ___ %</b>		
			<b>УКУПНО СА ПДВ – ОМ:</b>		

<b>Место и датум:</b>	<b>М.П.</b>	<b>потпис овлашћеног лица понуђача</b>
-----------------------	-------------	--

## ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

### Партија 13 : КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА

#### 1. ОПШТЕ

Полипропиленске коруговане цеви за уличну канализацију, прстенасте крутости  $СН \geq 10 \text{ kN/m}^2$ , номиналног пречника DN 160, 200, 250, 315, 400, 500, 600, 800 и 1000 мм у дужинама од по 6 м.

Све цеви од полипропилена (ПП) за уличну фекалну канализацију, обухваћене овом партијом морају бити првокласне, кружног попречног пресека, подједнаке дебљине, без вишка материјала (пуцни), шупљина у материјалу и других недостатака, а хемијска и механичка својства материјала од којих се цеви и спојни елементи израђују морају да одговарају условима у којима ће се користити.

Материјали који су у контакту са водом не смеју бити токсични и не смеју утицати на квалитет отпадне воде која се одводи на Централно градско постројење за пречишћавање отпадних вода. Испоручилац има обавезу, када то представник купца захтева, да обезбеди анализу материјала коју је извршио произвођач.

#### 2. ЦЕВИ

##### 2.1 Облик цеви

Цеви за уличну канализацију се испоручују са натичним наглавком.

Цеви морају бити израђене у складу са стандардом СРПС ЕН 13476-1, СРПС ЕН 13476-2 и СРПС ЕН 13476-3

##### 2.2 Заптивни елементи

2.3 Заптивни прстенови се примењују при спајању цеви и спојних елемената. Облик и мере заптивних прстенова зависе од типа жлеба у наглавку.

2.4 Гумени заптивни прстенови не смеју садржавати супстанце (Нпр. омекшиваче) који могу штетно утицати на ПП – цев и / или спојни елеменат.

2.5 Заптивни гумени прстенови за канализацију морају испунити одредбе квалитета утврђене у стандарду СРПС Г. Ц2. 021.

##### 2.6 Услови квалитета споја:

При испитивању спој мора да издржи без цурења све притиске до укључиво 0,5 бар.

#### 3. ИСПОРУКА

Цеви и фазонски комади се испоручују комплет са гуменим прстеновима.

## Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ

1. Технички захтеви:

Материјал за израду ПЕ фазонских комада:

Полиетилен ПЕ 100 (МРС=10 Мпа) СДР 17 С8 ... према стандарду ЕН12201-2

МРС: Махимум Рекуиред Стренгхт – Минимална захтевана чврстоћа према ИСО 9080-2),

СДР: Стандард Дименсион Ратио – СтандарДНи димензиони однос (однос између спољног пречника и дебљине зида),

$C=(СДР-1)/2$ ,

ПН=8.0 МРа ... номинални притисак.

Стандард ПЕ фазонских комада:

Сви ПЕ фазонски комади морају одговарати стандардима који важе за ПЕ цеви, а сви варови морају задовољавати номинални притисак од 8.0 Мра као и минималну захтевану чврстоћу према ИСО 9080-2.

2. Доказивање квалитета :

Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

3. Документација

Уз понуду се обавезно достављају цртежи са мерним котима и/или проспекти произвођача.

Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

»

**Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2 ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА**, у делу који се односи на партију 13 – Канализационе коруговане цеви, сада гласи:

»

**Образац III-1.2**

### ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

**Јавна набавка бр. ВВ 34/2019**

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
<b>Партија 13: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА</b>					
13.1	PP DN= 150 mm, дужине 6,00 m	m	400		
13.2	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m	m	2000		
13.3	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.4	PP DN= 300 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.5	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.6	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.7	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.8	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.9	PP DN= 1000 mm, дужине 6,00 m	m	160		
<b>Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ</b>					
22.1	ПЕ Т комад D 160/110 mm	комад	5		
22.2	ПЕ Т комад D 160/90 mm	комад	5		
22.3	ПЕ Т комад D 110/110 mm	комад	15		
22.4	ПЕ Т комад D 110/90 mm	комад	15		

22.5	ПЕ редукција D 160/110 mm	комад	10		
22.6	ПЕ редукција D 160/90 mm	комад	10		
22.7	ПЕ редукција D 110/90 mm	комад	30		
22.8	ПЕ лук 45° D 160 mm	комад	5		
22.9	ПЕ лук 45° D 110 mm	комад	5		
22.10	ПЕ лук 90° D 160 mm	комад	5		
22.11	ПЕ лук 90° D 110 mm	комад	5		
22.12	ПЕ N комад D 90 mm	комад	20		
Крајње одредиште испоруке: ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар 33			<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:</b>		
			<b>ПДВ ___ %</b>		
			<b>УКУПНО СА ПДВ – ОМ:</b>		

<b>Место и датум:</b>	<b>М.П.</b>	<b>потпис овлашћеног лица понуђача</b>
-----------------------	-------------	--

## ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

### Партија 13 : КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА

#### 1. ОПШТЕ

**Полипропиленске коруговане цеви за уличну канализацију, прстенасте крутости  $SN \geq 8kN/m^2$ , номиналног пречника DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 и 1000 мм у дужинама од по 6 м.**

Све цеви од полипропилена (ПП) за уличну фекалну канализацију, обухваћене овом партијом морају бити првокласне, кружног попречног пресека, подједнаке дебљине, без вишка материјала (пунци), шупљина у материјалу и других недостатака, а хемијска и механичка својства материјала од којих се цеви и спојни елементи израђују морају да одговарају условима у којима ће се користити.

Материјали који су у контакту са водом не смеју бити токсични и не смеју утицати на квалитет отпадне воде која се одводи на Централно градско постројење за пречишћавање отпадних вода. Испоручилац има обавезу, када то представник купца захтева, да обезбеди анализу материјала коју је извршио произвођач.

#### 2. ЦЕВИ

##### 2.1 Облик цеви

Цеви за уличну канализацију се испоручују са натичним наглавком.

Цеви морају бити израђене у складу са стандардом СРПС ЕН 13476-1, СРПС ЕН 13476-2 и СРПС ЕН 13476-3.

##### 2.2 Заптивни елементи

2.3 Заптивни прстенови се примењују при спајању цеви и спојних елемената. Облик и мере заптивних прстенова зависе од типа жлеба у наглавку.

2.4 Гумени заптивни прстенови не смеју садржавати супстанце (Нпр. омекшиваче) који могу штетно утицати на ПП – цев и / или спојни елеменат.

2.5 Заптивни гумени прстенови за канализацију морају испунити одредбе квалитета утврђене у стандарду СРПС Г. Ц2. 021.

##### 2.6 Услови квалитета споја:

При испитивању спој мора да издржи без цурења све притиске до укључиво 0,5 бар.

#### 3. ИСПОРУКА

Цеви и фазонски комади се испоручују комплет са гуменим прстеновима.

### Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ

1. Технички захтеви:

Материјал за израду ПЕ фазонских комада:

Полиетилен ПЕ 100 (МРС=10 Мпа) СДР 17 С8 ... према стандарду ЕН12201-2

МРС: Maximum Required Strenhgt – Минимална захтевана чврстоћа према ИСО 9080-2),

СДР: Standard Dimension Ratio – Стандардни димензиони однос (однос између спољног пречника и дебљине зида),

$C=(СДР-1)/2$ ,

ПН=8.0 МРа ... номинални притисак.

Стандард ПЕ фазонских комада:

Сви ПЕ фазонски комади морају одговарати стандардима који ваше за ПЕ цеви, а сви варови морају задовољавати номинални притисак од 8.0 Мра као и минималну захтевану чврстоћу према ИСО 9080-2.

2. Доказивање квалитета :

Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

3. Документација

Уз понуду се обавезно достављају цртежи са мерним котама и/или проспекти произвођача.

Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик. ”

**II Мења се Део V Конкурсне документације, Образац V - ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ**, у делу који се односи на партију 13 – Канализационе коруговане цеви, који је гласио:

”

**Образац V**

### **ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ**

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој **обавезно** унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Р.бр.	Назив партије / позиције	Тип/ Фабричка ознака	Назив и адреса произвођача
<b>Партија 13: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА</b>			
13.1	PP DN= 160 mm, дужине 6,00 m		
13.2	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m		
13.3	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m		
13.4	PP DN= 315 mm, дужине 6,00 m		
13.5	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m		
13.6	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m		
13.7	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m		
13.8	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m		
13.9	PP DN= 1000 mm, дужине 6,00 m		
<b>Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ</b>			
22.1	ПЕ Т комад D 160/110 mm		
22.2	ПЕ Т комад D 160/90 mm		
22.3	ПЕ Т комад D 110/110 mm		

22.4	ПЕ Т комад D 110/90 mm		
22.5	ПЕ редукција D 160/110 mm		
22.6	ПЕ редукција D 160/90 mm		
22.7	ПЕ редукција D 110/90 mm		
22.8	ПЕ лук 45° D 160 mm		
22.9	ПЕ лук 45° D 110 mm		
22.10	ПЕ лук 90° D 160 mm		
22.11	ПЕ лук 90° D 110 mm		
22.12	ПЕ N комад D 90 mm		

<b>Место и датум:</b>	<b>М.П.</b>	<b>потпис овлашћеног лица понуђача</b>
-----------------------	-------------	--

Део V Конкурсне документације, Образац V ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ, у делу који се односи на партију 13 – Канализационе коруговане цеви, сада гласи:

»

Образац V

### ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде. За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој **обавезно** унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Р.бр.	Назив партије / позиције	Тип/ Фабричка ознака	Назив и адреса произвођача
<b>Партија 13: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА</b>			
13.1	PP DN= 150 mm, дужине 6,00 m		
13.2	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m		
13.3	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m		
13.4	PP DN= 300 mm, дужине 6,00 m		
13.5	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m		
13.6	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m		
13.7	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m		
13.8	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m		
13.9	PP DN= 1000 mm, дужине 6,00 m		
<b>Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ</b>			
22.1	ПЕ Т комад D 160/110 mm		
22.2	ПЕ Т комад D 160/90 mm		
22.3	ПЕ Т комад D 110/110 mm		
22.4	ПЕ Т комад D 110/90 mm		
22.5	ПЕ редукција D 160/110 mm		
22.6	ПЕ редукција D 160/90 mm		
22.7	ПЕ редукција D 110/90 mm		
22.8	ПЕ лук 45° D 160 mm		
22.9	ПЕ лук 45° D 110 mm		

22.10	ПЕ лук 90° D 160 mm		
22.11	ПЕ лук 90° D 110 mm		
22.12	ПЕ N комад D 90 mm		

<b>Место и датум:</b>	<b>М.П.</b>	<b>потпис овлашћеног лица понуђача</b>
-----------------------	-------------	--

**III** Мења се Део XI Конкурсне документације, Образац XI – МОДЕЛ УГОВОРА, члан 3, који је гласио:

**Члан 3.**

„ Уговорне стране споразумно утврђују да укупна уговорена цена са свим трошковима износи:

\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а

односно,

\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

Цена из става 1 овог члана је фиксна.

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена за одређене врсте уговорених добара прецизираних по позицијама из усвојене понуде Испоручиоца, која са комерцијалним условима понуде и техничком спецификацијом чини саставни део понуде и овог уговора и обухвата све трошкове које у извршењу овог уговора има Испоручилац.

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
<b>Партија 13: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА</b>					
13.1	PP DN= 160 mm, дужине 6,00 m	m	400		
13.2	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m	m	2000		
13.3	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.4	PP DN= 315 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.5	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.6	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.7	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.8	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.9	PP DN= 1000 mm, дужине 6,00 m	m	160		
<b>Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ</b>					
22.1	ПЕ Т комад D 160/110 mm	комад	5		
22.2	ПЕ Т комад D 160/90 mm	комад	5		
22.3	ПЕ Т комад D 110/110 mm	комад	15		
22.4	ПЕ Т комад D 110/90 mm	комад	15		
22.5	ПЕ редуција D 160/110 mm	комад	10		
22.6	ПЕ редуција D 160/90 mm	комад	10		
22.7	ПЕ редуција D 110/90 mm	комад	30		
22.8	ПЕ лук 45° D 160 mm	комад	5		
22.9	ПЕ лук 45° D 110 mm	комад	5		
22.10	ПЕ лук 90° D 160 mm	комад	5		
22.11	ПЕ лук 90° D 110 mm	комад	5		
22.12	ПЕ N комад D 90 mm	комад	20		

Крајње одредиште испоруке: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар 33	<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:</b>	
	<b>ПДВ ___ %</b>	
	<b>УКУПНО СА ПДВ – ОМ:</b>	

Уговорена цена је дата на паритету ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33. или градилиште - место уградње предметних добара“

**Део XI Конкурсне документације, Образац XI – МОДЕЛ УГОВОРА, члан 3, сада гласи:**

**Члан 3.**

Уговорне стране споразумно утврђују да укупна уговорена цена са свим трошковима износи:

\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а  
односно,  
\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

Цена из става 1 овог члана је фиксна.

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена за одређене врсте уговорених добара прецизираних по позицијама из усвојене понуде Испоручиоца, која са комерцијалним условима понуде и техничком спецификацијом чини саставни део понуде и овог уговора и обухвата све трошкове које у извршењу овог уговора има Испоручилац.

Р.бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
<b>Партија 13: КАНАЛИЗАЦИОНЕ КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИПРОПИЛЕНА</b>					
<b>13.1</b>	<b>PP DN= 150 mm, дужине 6,00 m</b>	<b>m</b>	<b>400</b>		
13.2	PP DN= 200 mm, дужине 6,00 m	m	2000		
13.3	PP DN= 250 mm, дужине 6,00 m	m	120		
<b>13.4</b>	<b>PP DN= 300 mm, дужине 6,00 m</b>	<b>m</b>	<b>120</b>		
13.5	PP DN= 400 mm, дужине 6,00 m	m	120		
13.6	PP DN= 500 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.7	PP DN= 600 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.8	PP DN= 800 mm, дужине 6,00 m	m	160		
13.9	PP DN= 1000 mm, дужине 6,00 m	m	160		
<b>Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ</b>					
22.1	ПЕ Т комад D 160/110 mm	комад	5		
22.2	ПЕ Т комад D 160/90 mm	комад	5		
22.3	ПЕ Т комад D 110/110 mm	комад	15		
22.4	ПЕ Т комад D 110/90 mm	комад	15		
22.5	ПЕ редукција D 160/110 mm	комад	10		
22.6	ПЕ редукција D 160/90 mm	комад	10		
22.7	ПЕ редукција D 110/90 mm	комад	30		
22.8	ПЕ лук 45° D 160 mm	комад	5		
22.9	ПЕ лук 45° D 110 mm	комад	5		
22.10	ПЕ лук 90° D 160 mm	комад	5		



22.11	ПЕ лук 90° D 110 mm	комад	5		
22.12	ПЕ N комад D 90 mm	комад	20		
Крајње одредиште испоруке: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар 33		<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:</b>			
		<b>ПДВ ___ %</b>			
		<b>УКУПНО СА ПДВ – ОМ:</b>			

Уговорена цена је дата на паритету ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33. или градилиште - место уградње предметних добара“

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

**ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац  
Комисија за јавну набавку**